

ПМ 13230041000104749254



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.f3.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.02.2023 г. №7

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7

(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия – Андроновой Юлией Алексеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная
школа" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ
«Александровская СОШ») ОГРН: 1021301063805, ИНН: 1315098866, Республика Мордовия,
Лямбирский район, с.Александровка, ул.Долганова, д.11

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в рекреации школы на 1,2,3 этажах стены и потолки имеют дефекты и повреждения в виде трещин, отлетевшей местами краски и шпатлевки, следы протекания, что является нарушением п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений

грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

- полы рекреации первого этажа имеют бетонное покрытие с выбоинами, полы в рекреации второго этажа покрыты линолеумом в котором, имеются дефекты (дыры) в местах соединения швов линолеума, полы в рекреации третьего этажа имеют дощатое покрытие в котором имеются щели, трещины, что является нарушением п.п. 2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию.

- в спортивном зале в раздевалке у девочек потолок и стена со следами протеканий, что является нарушением п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

26.01.2023г. в 10час.30мин. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Республике Мордовия» проведены замеры уровней искусственной освещенности и коэффициент пульсации в учебных помещениях:

По результатам проведенных замеров уровня искусственной освещенности в кабинете ИЗО составили 336+-31лк, при нормативном значении «не менее 500 лк», что не соответствует требованиям п.2.8.1 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Коэффициент пульсации в кабинете №45 (9 класс) составил 32,3+_3%, при нормативном значении не более 10%, что не соответствует требованиям п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Александровская средняя общеобразовательная школа" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Александровская СОШ») ОГРН: 1021301063805, ИНН: 1315098866, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Александровка, ул.Долганова, д.11

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Провести ремонт стен, потолков в рекреации школы на 1,2,3 этажах, в спортивном зале в раздевалке для девочек

Срок – до 18.08.2023г.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

2. Провести ремонт полов в рекреации школы на 1,2,3 этажа.

Основание: п.п. 2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок – до 18.08.2023г.

3. Провести ремонт крыши и не допускать течи

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок – до 18.08.2023г.

4. Привести в кабинете ИЗО уровни искусственной освещенности к нормативным значениям.

Основание: п.2.8.1 раздела 2 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Срок – до 18.08.2023г.

5. Привесим коэффициент пульсации в кабинете №45 (9 класс) к нормативным значениям.

Основание: п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

Срок – до 18.08.2023г.

По окончанию капитального ремонта школы предоставить результаты рекомендуемых лабораторных исследований в срок не позднее 21.08.2023г

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 21.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа" Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (МОУ «Александровская СОШ»)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)

Андропова
(подпись)

Ю.А. Андропова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» февраля 2023г.

Шшиш
(подпись)

С.Г. Шишканова
(инициалы и фамилия)

Предписание №4 от 15.02.2023 получено на руки директором Шшишкановой С.Г.

Предписание направлено по адресу: _____

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: _____

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)